

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования	Кол-во	Примечания						
	<i>Основное оборудование</i>								
SF1	6А 1Р Автоматический выключатель ВА63 (Sch.Electric)	1							
SF2, 3	(6,3-10)А Автомат защиты двигателя VAMU	2							
KM1, KM2	Контактор Tesys 12А	2							
SA1, SA2	Тумблер XB7ED33P	2							
SA3	Тумблер XB7ED21P	1							
	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. пружинный серый	11							
	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. пружинный земля	2							
	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. пружинный синий	6							
QS1	20А 2Р Автоматический выключатель (Sch.Electric)	1							
HL 2, 6, 9, 10	Красная светодиодная лампа 2W 250V	3							
HL 1, 3	Желтая светодиодная лампа 2W 250V	1							
HL 7, 8	Зелёная светодиодная лампа 2W 250V	3							
HL 4, 5, 7, 8	Белая светодиодная лампа 2W 250V	1							
	Шкаф CRN с монтажной платой, 600x400x200мм	1							
	Реле времени finder (4конт.7А, 220В ), код 850482400000	1							
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32, код 9404SMA	1							
КНС.10.14.180-ПЭ									
Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата	Шкаф управления теплового пункта. Перечень элементов	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	1
Утвердил					10.14				
Проверил					10.14				
Разработа	Кубяк				10.14				

